Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Аппараты низкого напряжения							
ЩР-ИТП	1.1 Щит распределительный в составе:					1		
	Щит металлический навесной 24 модуля. Размеры 395х310х120. IP54	ЩРн-24з-1 36 УХЛ 3		ИЭК	шт	1		
	Выключатель автоматический 3 пол. "С" 16А, 6кА	ВА47-60		ИЭК	шт.	1		
	Выключатель автоматический 3 пол. "С" 10А	ВА47-29		ИЭК	шт.	1		
	Выключатель автоматический 1 пол. "С" 4А	ВА47-29		ИЭК	шт.	2		
	Выключатель автоматический 1 пол. "С" 2А	ВА47-29		ИЭК	шт.	8		
	Шина соединительная трехполюсная PIN 63А			ИЭК	шт	1		
	2. Приборы автоматики, измерительные приборы							
TRC1	2.1 Электронный регулятор температуры ECL210, U=230В 50Гц		087Р3020	Danfoss	шт.	1		заказано в разделе ТМ
	2.2 Ключ программирования А230		087Н3802	Danfoss	шт.	1		заказано в разделе ТМ
	2.3 Клеммная панель для регулятора ECL210		087Н3230	Danfoss	шт.	1		заказано в разделе ТМ
TE1	2.4 Датчик температуры наружного воздуха Pt1000	ESMT	084N1012	Danfoss	шт.	1		заказано в разделе ТМ
TE2,TE3	2.5 Датчик температуры погружной L=100, Pt1000, сталь	ESMU	087В1182	Danfoss	шт.	2		заказано в разделе ТМ
	2.6 Гильза L=100мм (нержавеющая сталь)		087В1190	Danfoss	шт.	2		заказано в разделе ТМ
Y1	2.7 Электропривод регулирующего клапана, управление 230В 50Гц	AM435		Danfoss	шт.	1		заказано в разделе ТМ
PS1	2.8 Реле давления. Диапазон уставки -0,2..7,5 Бар	KPI35	060-121966	Danfoss	шт.	1		
	2.9 Защитная крышка для реле KPI35		060-003166	Danfoss	шт.	1		
	3. Кабельная продукция							
	3.1 Кабель силовой с медными жилами, не поддерживающий горение, с низким газовыделением, сечением:							

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Заболотнов			
Проверил		Стариков			
Н.контр.		Лядов			

РНФ 14-29-00172-1-АТМ.С

Здание с испытательным стендом по адресу:
г.Пермь, ул. Академика Королева, 1

Здание с испытательным стендом	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ИМСС УрО РАН		

Формат А3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4х1,5	ВВГнг-LS			м	40		
	3.2 Кабель с медными жилами, экранированный, сечением:							
	2х0,75	МКЭШВнг-LS			м	70		
	3.3 Провод силовой:							
	1х6	ПВ3			м	20		
	4. Материалы							
	4.1 Труба гофрированная ПВХ с протяжкой D=16 мм		91916	ДКС	м	25		
	4.2 Труба гофрированная ПВХ с протяжкой D=20 мм		91920	ДКС	м	25		
	4.3 Коробка монтажная IP54 100х100х40			Hegel	шт.	4		
	4.4 Держатель с хомутиком 16-32 мм		51200	ДКС	шт.	50		
	4.5 Лоток проволочный 50х50		FC5005	ДКС	м	15		
	4.6 Профиль PSL L=3000		BPL2930	ДКС	шт.	1		
	4.7 Крепление к потолку	SSM	34143	ДКС	шт.	1		
	4.8 Соединительный комплект №3 для проволочного лотка		CM350003	ДКС	шт.	20		
	4.9 Клемма заземляющая для проволочного лотка		FC37303	ДКС	шт.	2		
	4.10 Наконечник медный 10мм2				шт.	10		
	5. Закладные конструкции, отборные устройства.							
	5.1 Бобышка под приварку с резьбой внутр G½ сталь				шт.	2		
	5.2 Бобышка под приварку с резьбой нар G½ сталь				шт.	1		
	5.3 Кран шаровый для подключения манометра 1/2" х 1/4"		VT.807.N.0402	Valtec	шт.	1		для установки KPI35